

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024
OBRA CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ZOOTECNIA – SENAR/BA

LICITANTE: CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA.		ATENDIMENTO	
ITEM EDITAL		SIM	NÃO
3.2.7 – CEIS/CGU	Nada consta	X	
3.2.8 – INIDONEIDADE/TCU	Nada consta	X	
7.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA			
7.3.1. – Ato Constitutivo	Alteração Contratual nº 7 - Consolidada	X	
7.4 – DA REGULARIDADE FISCAL			
7.4.1 - CNPJ	04.411.085/0001-51	X	
7.4.2 - Reg. Fiscal Federal	30/06/2024	X	
7.4.2 - Reg. Fiscal Estadual	11/03/2024	X	
7.4.2 – Reg. Fiscal Municipal	10/04/2024	X	
7.4.3 – Reg. Seguridade Social	30/06/2024	X	
7.4.4 – Reg. FGTS	17/02/2024	X	
7.4.5 – Reg. Justiça do Trabalho	09/07/2024	X	
7.5. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA			
7.5.1 – CND Falência	11/02/2024	X	
7.5.2 - Balanço Patrimonial	2022	X	
7.5.3.1 – Liquidez Geral (LG)	1,76	X	
7.5.3.1 - Liquidez Corrente (LC)	1,76	X	
7.5.3.1 – Solvência Geral (SG)	1,77	X	
7.5.3.2 – Patrimônio líquido não inferior a 5% do valor estimado para contratação	R\$ 3.191.631,04, correspondentes à 10,41% do valor estimado.	X	
7.5.3.3 – Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro, de, no	R\$ 3.176.246,97, correspondentes à 10,45% do valor estimado.	X	

mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.			
7.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
<p>7.6.1. Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedida pelos referidos Conselhos, que comprove que a licitante executou construção de edificação, comercial ou industrial de, no mínimo, 2.100,00m² (dois mil e cem metros quadrados) de área construída, contendo instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, cabeamento estruturado, fundações e estruturas.</p> <p>7.6.1.1. Não será admitido o somatório de atestados para os quantitativos mínimos exigidos no subitem anterior.</p>	<p>Atestado de Capacidade Técnica – Prefeitura de Jequié/BA Eng. Raphael de Faria Lima e Silva CAT-79467/2021 Área= 3.228,08 m²</p>	X	
<p>7.6.2. Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedida pelos referidos Conselhos, que comprove que a licitante executou instalações elétricas completas de edificação comercial ou</p>	<p>A licitante não apresentou comprovação de execução dos serviços indicados no item</p>		X

industrial, contendo potência instalada mínima de 225KVA e Grupo Motor Gerador de, no mínimo, 150kVA.			
7.6.3. Comprovante de registro de pessoa jurídica, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do domicílio ou sede da empresa, comprovando habilitação para execução do objeto do edital. O certificado deverá estar dentro do prazo de validade. No caso de a licitante ter a sua sede em outro Estado e sagrar-se vencedora da licitação, deverá providenciar registro ou visto no CREA/DF ou CAU, conforme exigência do respectivo conselho.	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica Nº 181321/2023 Validade: 31/03/2024	X	
7.6.4. . DECLARAÇÃO de que terá, no ato de assinatura do contrato, disponibilidade de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada adequada e suficiente para a execução do objeto, conforme modelo Anexo III.		X	
7.7. DA HABILITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL			
7.7.1. DECLARAÇÃO indicando o nome e CPF do responsável técnico pela execução dos serviços, objeto da licitação, acompanhada do Registro e	Raphael de Faria Lima e Silva Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física nº 181294/2023 CPF: 801.479.505-97	X	

<p>da Regularidade do profissional da licitante, emitido pelo CREA/CAU, conforme modelo do Anexo VIII;</p>			
<p>7.7.2. . Comprovação de possuir vínculo profissional, na data de abertura das propostas, com pelo menos um engenheiro civil, um engenheiro eletricitista e um engenheiro mecânico, todos detentores de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados da respectiva certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho.</p> <p>7.7.2.1. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; do contrato de trabalho; de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional; da ficha de registro do empregado ou de registro ou inscrição da empresa no</p>	<p>Eng. Mecânico Miguel da Silva Villas Boas Eng. Civil Raphael de Faria Lima e Silva Eng. Rafael Pereira dos Santos</p>		

<p>CREA da região correspondente, em que conste o nome do profissional como responsável técnico.</p>			
<p>7.7.3. Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA, CAU ou CFT da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedida pelos referidos Conselhos, em nome de profissional, legalmente habilitado, comprovadamente vinculado à licitante, comprovando a execução, sob sua responsabilidade técnica, dos seguintes itens:</p> <p>7.7.3.1. Será admitido o somatório de atestados para atendimento dos quantitativos mínimos exigidos nas alíneas “a” a “g” do subitem anterior, desde que os contratos que lhes deram origem tenham sido executados de forma concomitante.</p>			
<p>7.7.3. a) Construção de edificação, comercial ou industrial de, no mínimo, 2.100,00m² (dois mil e cem metros quadrados) de área construída contendo instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, fundações e estruturas;</p>	<p>Atestado de Capacidade Técnica – Prefeitura de Jequié/BA Eng. Raphael de Faria Lima e Silva CAT-79467/2021 Área= 3.228,08 m²</p>	<p>X</p>	

7.7.3. b) Execução de 2.100,00 m ² (dois mil e cem metros quadrados) de cobertura metálica;	Atestado de Capacidade Técnica – Secretaria da Educação/BA Eng. Raphael de Faria Lima e Silva CAT-191149/2023 3.242,02 kg	X	
7.7.3. c) Execução de 2.200,00 m ² (dois mil e duzentos metros quadrados) de pátio/estacionamento em blocos de piso intertravados;	Atestado de Capacidade Técnica – Secretaria da Educação/BA Eng. Raphael de Faria Lima e Silva CAT-196646/2023 3.925,67 m ²	X	
7.7.3. d) Execução de 60.000,00 kg (sessenta mil quilogramas) de estrutura metálica;	Atestado de Capacidade Técnica – Secretaria da Educação/BA CAT-191149/2023 60.646,34 kg	X	
7.7.3. e) Instalações de rede estruturada com pelo menos 150 (cento e cinquenta) pontos;	Atestado de Capacidade Técnica – Conder/BA Eng. Carlos Charles Santana CAT-38993/2020 215 pontos	X	
7.7.3. f) Instalações elétricas completas de edificação comercial ou industrial, contendo potência instalada mínima de 225KVA e Grupo Motor Gerador de, no mínimo, 150kVA.	Atestado de Capacidade Técnica – Tribunal de Justiça/BA Eng. Rafael Pereira dos Santos CAT-23251/2019 225kVA Atestado de Capacidade Técnica – Conder/BA Eng. Carlos Charles Santana CAT-38993/2020 165kVA	X	
7.7.3. g) Instalações de sistema fotovoltaico, contendo potência instalada mínima de 150kWp.	A Comissão de Licitação realizou diligência <i>in loco</i> na obra, situada na Estrada do Raposo nº 780, bairro Cassange – Salvador/BA, na data de 01/02/2024 às 14h30 e o sistema fotovoltaico contratado e instalado não corresponde ao informado no atestado emitido em nome da empresa HEYMOS		X

	<p>RIBEIRO DE MOURA-ECO SOLAR e do ENG. ELETRICISTA REINAN SANTANA MAGALHÃES.</p> <p>Constatou-se que o quantitativo corresponde à 155 placas, que configura uma potencia instalada de 69,75kWp, quantitativo inferior ao mínimo solicitado na licitação.</p>		
RESULTADO: () HABILITADA (X) INABILITADA			